

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchi di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1821232 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di prova n°:	18-267-3	Data di emissione: 27/07/18		
Committente:	Matera Filippo - Via Latina 37 - Policoro			
Produttore:	Matera Filippo - Via Latina 37 - Policoro			
Prodotto dichiarato:	acqua potabile			
Descrizione campione:	Campione rappresentativo di acqua prelevata da rubinetto presso abitazione committente			
Data di prelievo:	26/07/18	Ora: /	Temperatura: /	
Data di ricevimento:	26/07/18	Ora: /	Temperatura: /	
Data inizio prove:	26/07/18			Data fine prove: 27/07/18
Quantità e contenitore:	n°1 PET da 120 ml.			
Campionamento:	a cura laboratorio			N° Verbale: 01/26-07-18

Determinazioni	Unità di misura	Risultato	Metodi	Incertezza di misura	Limiti di legge
TRIALOMETANI					
Cloroformio	µg/L	3,50	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017		
Bromoformio	µg/L	7,71	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017		
Dibromoclorometano	µg/L	16,38	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017		
Bromodiclorometano	µg/L	9,15	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017		
Somm. Trialometani	µg/L	36,74	da calcolo		30
METALLI					
Alluminio	µg/L	139	UNI EN ISO 11885:2009		200

Sede legale: Viale Jonio s.n., 75015 Tinchì di Pisticci (MT)

Partita IVA 01217580776

Tel. 0835/1821232 Cell.3286520633

e-mail: info@chimicaeambiente.com sito: www.chimicaeambiente.com

Rapporto di Prova N° 18-267-3

Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto in alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta di questo laboratorio.

Un controcampione è conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilità.

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova è calcolata con fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.Lgs n. 31/2001 All 1 Parte B " Attuazione della direttiva 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

GIUDIZIO

/

Il Responsabile di Laboratorio
(Dott. Chim. Pierpaolo Capece)



Fine Rapporto di Prova n°18-267-3